

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : <i>COMPAIN 2 OF NS</i>		Élément de compression : <i>FK 026002188</i>	Tableau démarreur : <i>F</i>
Numéro de série <i>BA33125001</i>		Moteur : <i>ZS 1063124</i>	Sécheur : <i>FLLC</i>
Code de configuration Delcos		Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le
<i>0298</i>	<i>00B0323</i>		Nom : <i>FALCONNCT</i>
Numéro CD :		Contrôleur Delcos XL : <i>PRO</i>	Numéro du passeport de formation :
		Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : <i>04/06/2014</i>

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur :
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture :
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile :
			Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
			Séparateur d'eau :
			Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>

Détails du site	
Société : <i>BONTOUT</i>	
Adresse : <i>24 chemin des Charassés</i> <i>26600 Port d'Isère</i> Code postal :	
Contact : <i>T. Bual</i>	
Téléphone : <i>0475 84 64 88</i>	
E-Mail : <i>thierry.bual@bontout.fr</i>	
Secteur d'activité	
N° de code du secteur d'activité*	<i>080</i>
<small>* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.</small>	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : <i>SFACS INDUSTRIE</i>	
Adresse : <i>quartier des Neuilles</i> <i>26350 MONTREIGAUD</i> Code postal :	
Contact : <i>A. BALAZARD</i>	
Téléphone : <i>09 61 31 16 60</i>	
E-Mail : <i>info@sfacs-industrie.fr</i>	
Ingénieur de mise en service : <i>FALCONNCT</i>	
Date de mise en service : <i>04/06/2014</i>	

Application du compresseur
<i>Machine d'emballage</i>

Détails de l'huile	
Type :	ALIMENTAIRE
Grade :	

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :		
Taille câble :	68	mm ²
Taille fusible :	20	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Valeurs réelles						
Pression carter interne (B2) :	2.5 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Volts en charge :	404	Volts	
Pression conduite/réseau (B1) :	7.3 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Température de l'huile (R2) :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 78	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) à pleine charge :	14.2	amp.	
Température ambiante :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 20	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge :	1.2	amp.	
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 62	°F <input type="checkbox"/>	Heures			
Humidité relative :			%	Total des heures de fonctionnement :	1	h
Volts :	410	Volts	Total des heures sous charge :	1	h	

Détails des contrôles					
Seuil de coupure :	2.5 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	7.8 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	20	(secondes)	Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filter(s) : Type(s) et grade(s)	CF 00LLG1-2B / CF00LLG1-2C
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	COMPAIN FMC 4813MA-12967
Dimension du réservoir (litres) :	500 l

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	FALCONNET		
Client / Utilisateur final :	BONTOUT		

