

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : COMP AIR L37RS-BA	Élément de compression : 108208 17	Tableau démarreur :	
Numéro de série CD100 303L 2001	Moteur : 120 023	Sécheur :	
Code de configuration Delcos 100M 690L 8M 5288	Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le	
		Nom : FALCONNET	
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL : SE/LRS	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 18/09/10-17	

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	

Détails du site	
Société : HUILERIE DE CHAMPANNE	
Adresse : 100 impasse Grandjean 38910 ROYBOU Code postal :	
Contact : M ^r Beal	
Téléphone : 04 76 56 20 66	
E-Mail : bm@navigant.fr	
Secteur d'activité 080	
N° de code du secteur d'activité*	080
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : 3055 Route de Nautjolen 26350 MONTREBAUD Code postal :	
Contact : 09 61 31 16 60	
Téléphone : A. BALAZARD	
E-Mail : info@sfacs-industrie.fr	
Ingénieur de mise en service : FALCONNET	
Date de mise en service : 28/09/10-17	

Application du compresseur

Détails de l'huile	
Type :	COMPAIR
Grade :	4000H

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile [#] ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		


Détails de l'installation :		
Taille câble :	16	mm ²
Taille fusible :	80	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ? [#]	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Valeurs réelles						
Pression carter interne (B2) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 2,5	psi <input type="checkbox"/>	Volts en charge :	395	Volts	
Pression conduite/réseau (B1) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 7,4	psi <input type="checkbox"/>	Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Température de l'huile (R2) :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 65	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) à pleine charge :	70	amp.	
Température ambiante :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 25	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge :	11	amp.	
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 75	°F <input type="checkbox"/>	Heures			
Humidité relative :			%	Total des heures de fonctionnement :	1	h
Volts :	403	Volts	Total des heures sous charge :	1	h	

Détails des contrôles					
Seuil de coupure :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 8	psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 7,5	psi <input type="checkbox"/>	² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 4,6	psi <input type="checkbox"/>	Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	20	(secondes)	Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	CE132 CE132ND
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	COMPAIR F156CS+ 97-10-MA8816
Dimension du réservoir (litres) :	4000

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	FALCONNÉ T		28/09/2017
Client / Utilisateur final :	P. BEAL		28/09/17

