

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : L LRS	Élément de compression : FV 026005 0994	Tableau démarreur :	
Numéro de série CD 1002155200	Moteur : 150 838	Sécheur :	
Code de configuration Delcos		Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le
0288 0021 0323			Nom : FALCONNET
Numéro CD :		Contrôleur Delcos XL : P20	Numéro du passeport de formation :
		Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 22/10/15

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui ☐	Non ☒	Récupération de chaleur :
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐ Non ☒
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui ☐	Non ☒	Radiateur couverture :
Pressostat différentiel séparateur :	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐ Non ☒
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui ☐	Non ☒	Bac égout. huile :
			Oui ☐ Non ☒
			Séparateur d'eau :
			Oui ☒ Non ☐

Détails du site	
Société : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : 43 Rue de la Tuilerie 38920 CROLES	
Contact :	A. BALAZARD
Téléphone :	09 61 31 16 60
E-Mail :	info@sfacs-industrie.fr
Secteur d'activité	
N° de code du secteur d'activité*	Mécanique générale
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : 3085 Route de Nautfalou 26350 NOUVEAUX	
Contact :	A. BALAZARD
Téléphone :	09 61 31 16 60
E-Mail :	info@sfacs-industrie.fr
Ingénieur de mise en service : FALCONNET	
Date de mise en service : 22/10/2015	

Application du compresseur	

Détails de l'huile	
Type :	COMPAIN
Grade :	4000M

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui ☒	Non* ☐
Installation satisfaisante ?	Oui ☒	Non* ☐
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* ☐	Non ☒
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :	
Taille câble :	6 mm ²
Taille fusible :	25 amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui ☐ Non ☐ *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui ☒ Non ☐ *
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement	

Valeurs réelles				
Pression carter interne (B2) :	bar ☐ 76	psi ☐	Volts en charge :	
Pression conduite/réseau (B1) :	bar ☐ 2.5	psi ☐	Différentiel tension acceptable ?	
Température de l'huile (R2) :	80°C ☒	°F ☐	Courant (A) à pleine charge :	
Température ambiante :	30°C ☒	°F ☐	Courant (A) sans charge :	
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C ☒ 78	°F ☐	Heures	
Humidité relative :	%	Total des heures de fonctionnement :		1 h
Volts :	109 V	Volts	Total des heures sous charge :	1 h

Détails des contrôles			
Seuil de coupure :	bar ☒ 8	psi ☐	Redém. programmé validé :
Seuil de coupure/Pression cible :	bar ☒ 2.5	psi ☐	² Redém. programmé validé :
² Seuil de coupure :	bar ☐	psi ☐	Entrées en option validées :
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar ☐	psi ☐	Sorties en option validées :
Fonctionnement :	automatique ☒	continu ☐	Sélect. charge de base validée :
Pression de décharge :	bar ☒ 2.0	psi ☐	Auto redém. validé :
Temps de décharge :	(secondes)		Séquenceur contrôlé :
Redém. distant validé :	Oui ☐	Non ☒	Formation de l'opérateur terminée :
			Oui ☒ Non ☐

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	
Dimension du réservoir (litres) :	

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	FALCONNET		22/10/2015
Client / Utilisateur final :	Bocquet		