

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : L32RS	Élément de compression : 38650020	Tableau démarreur :	
Numéro de série : CD10049462001	Moteur : 19112 886	Sécheur intégral :	
Code de configuration Delcos		Variateur(s) (le cas échéant)	Mis en service par et le
604M 696L 8111 4358		G1- G2-	Nom : FALCONNET
<p>Toutes les bornes de raccordement électrique doivent être vérifiées avant la mise sous tension.</p> <p>S'assurer que la carte SD est installée et que la journalisation des alarmes est activée.</p>		Contrôleur Delcos XL : -SE-LRS	Numéro du passeport de formation :
		Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 01/10/2020

Options installées			
Gestion maître-esclave :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. Sonde :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	

Informations sur le site	Coordonnées de la société de vente/du distributeur
Société : MECELEC BIJOUXIE	Société de vente/distributeur : SFAED INDUSTRIE
Adresse : Rue Ernest Ruterford ZI Nanterrolles 26500 Bgles Valme Code postal :	Adresse : 3055 rte de Nantjalon 26350 Nantjalon Code postal :
Contact : (obligatoire) Mr EXBRAYAT Poste : (obligatoire) PDG	Contact : A Balogand
Téléphone : 04507 8707	Téléphone : 09 61 31 16 60
E-mail : (obligatoire) r.exbrayat@mecelec.fr	E-mail info@sfaedindustrie.fr
Secteur d'activité	Ingénieur de mise en service : J.L Falconnet
N° de code du secteur d'activité* 130	Date de mise en service : 01/10/2020
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Utilisation du compresseur

Informations concernant l'huile	Historique des défauts
Type : <u>COMPTON</u>	Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
Grade : <u>4000</u>	

Conditions ambiantes/sur le site	Informations concernant l'installation
Site propre ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>	Dimension de câble : <u>25</u> mm ²
Installation satisfaisante ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>	Taille du fusible : <u>100</u> Ampères
Fuites d'huile/eau** ? Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Qualité de l'eau satisfaisante ?** Oui <input type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>
	Raccords des tuyauteries conformes aux directives ? Oui <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. ** Modèles à refroidissement par eau uniquement	* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. ** Modèles à refroidissement par eau uniquement

Valeurs réelles	
Pression carter interne (B2): <u>8,1</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Tension en charge : <u>UN404VM-404 UM-404</u> Volts
Pression ligne/réseau (B1): <u>8</u> bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Différentiel de tension acceptable ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2): <u>22</u> °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>	Courant pleine charge à 100 % : <u>U61 V-68 W-66</u> Ampères
Température ambiante : <u>23</u> °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge : <u>U-54 V-55 W-34</u> Ampères
Vanne thermostatique huile s'ouvre à : <u>87</u> °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>	Heures
Humidité relative : %	Total des heures de fonctionnement : <u>2</u> heures
Volts permanents : <u>UN-404VM-404 UM-404</u> Volts	Total heures en charge : <u>2</u> heures

Détails des contrôles	
Seuil de coupure : <u>8,5</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible : <u>8</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	P2 Redém. programmé validé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
P2 Seuil de coupure : bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
P2 Seuil de coupure/Pression cible : bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement : Automatique <input checked="" type="checkbox"/> Continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pression déchargée (B2): <u>3,5</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Redémarrage auto activé : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge : <u>30</u> Secondes	Séquenceur contrôlé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Redém. distant validé : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.	

Détails des équipements en aval	
Sécheur : Fabricant :	Filtre(s) : Type(s) :
Sécheur : Type :	Filtre(s) : Grade(s) :
Sécheur : Numéro de série :	Dimensions du réservoir (litres) : <u>900 l</u>

Signatures	Imprimer	Signature	Date (jj/mm/aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	<u>FACONNET</u>		<u>01/10/20</u>
Client/Utilisateur final :	<u>Ridha</u>		

