

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : L29-10 A	Élément de compression : 6D40 L 58740 720	Tableau démarreur :	
Numéro de série : CD 1004888 0001	Moteur : 190625847	Sécheur intégral :	
Code de configuration Delcos	Variateur(s) (le cas échéant)	Mis en service par et le	
0070 0277 0847	G1- G2-	Nom : BALAZARD	
Toutes les bornes de raccordement électrique doivent être vérifiées avant la mise sous tension. S'assurer que la carte SD est installée et que la journalisation des alarmes est activée.	Contrôleur Delcos XL :	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 06/07/2020	

Options installées			
Gestion maître-esclave :	Oui ☐	Non ☐	Récupération de chaleur : Oui ☐ Non ☐
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui ☐	Non ☐	Radiateur couverture : Oui ☐ Non ☐
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui ☐	Non ☐	Bac égout. huile : Oui ☐ Non ☐
Pressostat différentiel séparateur	Oui ☐	Non ☐	Séparateur d'eau : Oui ☐ Non ☐
Sonde de temp. refoul. Sonde :	Oui ☐	Non ☐	

Informations sur le site		Coordonnées de la société de vente/du distributeur	
Société : PRISNE NECA		Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : ZA des Chaumes 38690 Le Gravel LENRS	Code postal :	Adresse : 3085 route de Nautjolen 26350 VALHERBASSE	Code postal :
Contact : (obligatoire) N° DE CAPOS		Contact : A. BALAZARD	
Poste : (obligatoire) DIRIGEANT			
Téléphone : 04 76 55 88 99		Téléphone : 09 61 31 16 60	
E-mail : (obligatoire) manuel.decaupos@prisne-neca.com		E-mail info@sfacs-industrie-h	
Secteur d'activité		Ingénieur de mise en service :	
N° de code du secteur d'activité*		Date de mise en service : 06/07/2020	
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.			

Utilisation du compresseur

Informations concernant l'huile	Historique des défauts
Type :	Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
Grade :	

Conditions ambiantes/sur le site	Informations concernant l'installation
Site propre ? Oui ☒ Non* ☐	Dimension de câble : 25 mm ²
Installation satisfaisante ? Oui ☒ Non* ☐	Taille du fusible : D80 Ampères
Fuites d'huile/eau** ? Oui* ☐ Non ☐	Qualité de l'eau satisfaisante ?** Oui ☐ Non* ☐
	Raccords des tuyauteries conformes aux directives ? Oui ☐
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.	* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
** Modèles à refroidissement par eau uniquement	** Modèles à refroidissement par eau uniquement

Valeurs réelles	
Pression carter interne (B2): 8,8 bar ☐ psi ☐	Tension en charge : U/V-384 V/W-385 U/W-781 Volts
Pression ligne/réseau (B1): 8,3 bar ☐ psi ☐	Différentiel de tension acceptable ? Oui ☒ Non ☐
Température de l'huile (R2): °C ☐ °F ☐	Courant pleine charge à 100 % : U-8 V-55 W-58 Ampères
Température ambiante : °C ☐ °F ☐	Courant (A) sans charge : U-26 V-27 W-27 Ampères
Vanne thermostatique huile s'ouvre à : °C ☐ °F ☐	Heures
Humidité relative : 387 388 384 %	Total des heures de fonctionnement : heures
Volts permanents : U/V-387 V/W-388 U/W-384 Volts	Total heures en charge : heures

Détails des contrôles	
Seuil de coupure : Maxi 9,1 bar ☐ psi ☐	Redém. programmé validé : Oui* ☐ Non ☐
Seuil de coupure/Pression cible : 8 bar ☐ psi ☐	P2 Redém. programmé validé : Oui* ☐ Non ☐
P2 Seuil de coupure : bar ☐ psi ☐	Entrées en option validées : Oui* ☐ Non ☐
P2 Seuil de coupure/Pression cible : bar ☐ psi ☐	Sorties en option validées : Oui* ☐ Non ☐
Fonctionnement : Automatique ☒ Continu ☐	Sélect. charge de base validée : Oui* ☐ Non ☐
Pression déchargée (B2): bar ☐ psi ☐	Redémarrage auto activé : Oui ☐ Non ☐
Temps de décharge : Secondes	Séquenceur contrôlé : Oui* ☐ Non ☐
Redém. distant validé : Oui ☐ Non ☒	Formation de l'opérateur terminée : Oui ☐ Non ☐
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.	

Détails des équipements en aval	
Sécheur : Fabricant : OMT	Filtre(s) : Type(s) : BST 0480
Sécheur : Type : ED 360	Filtre(s) : Grade(s) : RB
Sécheur : Numéro de série :	Dimensions du réservoir (litres) :

Signatures	Imprimer	Signature	Date (jj/mm/aaaa)
Opérateur :		SFACS Industrie Société Fluides Air Comprimé Services Sarl au capital de 8000,00 € Siège Social : Les Meuilles 26350 MONTRIGAUD Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01 Site Web : www.sfacs-industrie.fr	
Ingénieur de mise en service :			
Client/Utilisateur final :			

Dist. 315 702 993 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98

