CompAir

Séries L & LRS (F) – Rapport de mise en service

Compresseur - Type et numéro de série	Numéros de série	
Type : LMe RS	Élément de compression : EK 76 FK 07 60 17 423	Tableau démarreur :
Numéro de série : CD 100 53 08 3002	Moteur :	Sécheur :
Code de configuration Delcos	Onduleur (*le cas échéant*) :	**Mis en service par et le**
		Nom : BALAZARD
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL :	Numéro du passeport de formation :
	Version logiciel Delcos XL :	Date (*jj / mm / aaaa*) : 02 / 03 / 2021.

Options installées					
Sélect. charge de base :	Oui ☐	Non ☑	Récupération de chaleur :	Oui ☐	Non ☑
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui ☐	Non ☑	Radiateur couverture :	Oui ☐	Non ☑
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui ☐	Non ☑	Bac égout. huile :	Oui ☐	Non ☑
Pressostat différentiel séparateur :	Oui ☐	Non ☑	Séparateur d'eau :	Oui ☑	Non ☐
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui ☐	Non ☑			

Détails du site

Société : PSI Extraction

Adresse : 21 17 rue Jean Charcot 26100 Romans S/ Isère

Code postal :

Contact : Patrick Naire

Téléphone : 04 75 02 01 38

E-Mail : p.naire.psi@free.fr

Secteur d'activité

N° de code du secteur d'activité*

** Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.*

Coordonnées de la société de vente/distributeur

Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE

Adresse : 3085 route de Valfleury 26350 MONTMIRAIL

Code postal :

Contact : A. BALAZARD

Téléphone : 09 61 31 16 40

E-Mail : info@sfacs-industrie.fr

Ingénieur de mise en service : A. Balazard.

Date de mise en service : 02/03/2021.

Application du compresseur

Détails de l'huile	
Type :	
Grade :	

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui ☒	Non* ☐
Installation satisfaisante ?	Oui ☒	Non* ☐
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* ☐	Non ☒

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
# Modèles à refroidissement eau uniquement

Détails de l'installation :		
Taille câble :	4G6	mm^2
Taille fusible :	32	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui ☐	Non ☐ *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui ☒	Non ☐ *

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
# Modèles à refroidissement eau uniquement

Valeurs réelles					
Pression carter interne (B2) :	7,7 bar ☒	psi ☐	Volts en charge :	403	Volts
Pression conduite/réseau (B1) :	7,5 bar ☒	psi ☐	Différentiel tension acceptable ?	Oui ☒	Non ☐
Température de l'huile (R2) :	80 °C ☒	°F ☐	Courant (A) à pleine charge :	19,5	amp.
Température ambiante :	15 °C ☒	°F ☐	Courant (A) sans charge :	8	amp.
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C ☐ 88	°F ☐	**Heures**		
Humidité relative :		%	Total des heures de fonctionnement :	/	h
Volts :		Volts	Total des heures sous charge :	/	h

Détails des contrôles					
Seuil de coupure :	7,7 bar ☒	psi ☐	Redém. programmé validé :	Oui* ☐	Non ☒
Seuil de coupure/Pression cible :	7,4 bar ☒	psi ☐	[2] Redém. programmé validé :	Oui* ☐	Non ☒
[2] Seuil de coupure :	bar ☒	psi ☐	Entrées en option validées :	Oui* ☐	Non ☒
[2] Seuil de coupure/Pression cible :	bar ☒	psi ☐	Sorties en option validées :	Oui* ☐	Non ☒
Fonctionnement :	automatique ☒	continu ☐	Sélect. charge de base validée :	Oui* ☐	Non ☒
Pression de décharge :	bar ☐	psi ☐	Auto redém. validé :	Oui ☒	Non ☐
Temps de décharge :		(secondes)	Séquenceur contrôlé :	Oui* ☐	Non ☒
Redém. distant validé :	Oui ☐	Non ☒	Formation de l'opérateur terminée :	Oui ☒	Non ☐

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)
Sécheur : Fabricant/type/numéro série
Dimension du réservoir (litres) :

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date *(jj / mm / aaaa)*
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :			
Client / Utilisateur final :			

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au Capital de 8000.00 €
3085 rte de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD
Tél. : 09 61 31 16 40 - Fax : 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
SIRET : 513 702 993 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98