

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : L07 / 7,5 BARS	Élément de compression : ER 07 600Z 358	Tableau démarreur : Delcos Pro	
Numéro de série BA 3344 8006	Moteur : 130 512	Sécheur :	
Code de configuration Delcos		Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le
			Nom : LAMBERT christophe.
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL :	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 23/04/2014.	

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	

Détails du site		Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société : VALLET FRERES		Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : ZA Peytefava		Adresse : quartier des Neuilles	
26210 LENS LESTANG Code postal :		26350 MONTFRIGAUD Code postal :	
Contact : M VALLET		Contact A. BALAZARD	
Téléphone : 0475 31 90 61		Téléphone : 09 61 31 16 60	
E-Mail : vallet.freres@wanadoo.fr		E-Mail : info@sfacs-industrie.fr	
Secteur d'activité		Ingénieur de mise en service :	
N° de code du secteur d'activité*	090		
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.		Date de mise en service : 23/04/2014	

Application du compresseur

Détails de l'huile	
Type :	
Grade :	

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :	
Taille câble :	6 mm ²
Taille fusible :	32 A amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> *
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement	

Valeurs réelles				
Pression carter interne (B2) :	7,5 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Volts en charge :	400 Volts
Pression conduite/réseau (B1) :	7,4 bar <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	69 °C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) à pleine charge :	14,6 amp.
Température ambiante :	20 °C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge :	6,5 amp.
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>	Heures	
Humidité relative :	%		Total des heures de fonctionnement :	h
Volts :	405	Volts	Total des heures sous charge :	h

Détails des contrôles				
Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	(secondes)		Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Redém. distant validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filter(s) : Type(s) et grade(s)	
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	CTA
Dimension du réservoir (litres) :	500 l

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :			
Client / Utilisateur final :			

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : En application de la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Les risques afférents aux dites marchandises sont transférés à l'acheteur dès la livraison.

Date 23/04/14

LIVRAISON N° 44

EXPÉDITEUR

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
 Sarl au Capital de 8000.00 €
 Siège Social : Les Meulles
 26350 MONTRIGAUD
 Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
 Site Web : www.sfacs-industrie.fr
 Siret : 518 702 998 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98

DESTINATAIRE

Vallet Feries
 Les Letang

Réf. Commande : _____ Emballages : _____ Port : _____

Mode d'expédition : _____

Conditions de paiement : _____

Code monnaie ISO
| | |

1	Mise en place + raccordement LOT / 7,5 bar	2014
2	N° BA 3344 8006	
3	Réglage pression 6/7,5 bar	
4	Raccordement commande à distance	
5	Raccordement réchauffeur	
6	Rendu des anciens Comptocoulloin ES 6	
7	Réception compte prêt	
8		
9		
10	Fournitures : 1 LOT 7,5	
11	1 section eau de proximité 32 A	
12	tube inox + petit fournitures	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	N° + dépl	
20	Frais Km	
21	suivant devis	
22	3H sur place	
23	+ 2H pour réchauffeur	
24	+ dépl.	

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature

A _____ le _____