



CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Nous certifions par le présent document que le compresseur décrit ci-dessous a été enregistré dans le cadre du programme de garantie ASSURE proposé par la société CompAir S.A.

Numéro d'enregistrement:	WR-2014-0044990
Propriétaire enregistré:	PIECE AUTO 26
Lieu:	ROMANS
Prestataire de services:	SFACS INDUSTRIE
Lieu:	MONTRIGAUD
Enregistré par:	ALAIN BALAZARD
N° de série:	BA31227002
Modèle:	L 07 - 7.5A V2 400V/50HZ/IP55 EURO.STD.
Garantie:	assure 6 years
Date Enreg.:	22/11/2013
Valide jusqu' au:	22/11/2019

Signé
Chris Barker
CompAir

28/01/2014 10:03:41

Compresseur - Type et numéro de série	Numéros de série	
Type : L07 <i>2,53</i>	Élément de compression : FK02600.1182	Tableau démarreur :
Numéro de série BA31227 002	Moteur : KSHE04131661	Sécheur : <input checked="" type="checkbox"/>
Codes de configuration Delcos		Mis en service par et le date
Code 1 : 0031	Variateur : <i>/</i>	Nom : LECAT
Code 2 : 0277	Contrôleur Delcos : PROS	Identifiant :
Code 3 : 0896	Version logiciel Delcos :	Date (jj/mm/aaaa) : 22/11/2013

Options installées					
Horloge temps réel :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac étout. huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Détails du site	Coordonnées de la société de vente/distributeur
Société : AUTO PIÈCE 26	Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE
Adresse : Zone Industrielle Rue Claude Bernard ROTANS Code postal : 26100	Adresse : Quartier des Neuilles NONTRIGAUD Code postal : 26350
Contact : BEDROSIAN	Contact : M BALAZARD
Téléphone : 04 75 72 33 55	Téléphone : 09 61 31 16 60
E-mail : info@pieceauto26.fr	E-mail : info@sfacs-industrie.fr
	Ingénieur de mise en service :
	Date de mise en service : 22/11/2013

Application du compresseur
CASE AUTO

Détails de l'huile	
Type :	Compair
Grade :	4000H

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui+ <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Si vous avez répondu « Non » (*) ou « Oui » (*), veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » au verso. #Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :		
Taille câble :	46-15	mm ²
Taille fusible :	320	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
Si vous avez répondu « Non » (*), veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » au verso. #Modèles à refroidissement eau uniquement		

Valeurs réelles		
Pression carter interne (B2) :	8 bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Pression conduite/réseau (B1) :	7.2 bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	°C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>
Temp. ambiante :	65 °C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	69 °C <input type="checkbox"/>	°F <input type="checkbox"/>
Humidité relative	%	
Volts :	407V	volts
Volts en charge :	400V	volts
Différentiel tension satisfaisant ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Courant (A) à pleine charge :	16.5	amp.
Courant (A) sans charge :	6.5	amp.
Heures		
Total heures fonct.	1	h
Total des heures sous charge	1	h
Transmission entraînement		
Tension courroies correcte ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
*Si vous avez répondu « NON » veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.		

Détails des contrôles		
Seuil de coupure :	2.9 bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	7.1 bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bars <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Régulation de régime (le cas échéant) :	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>
Pression de décharge :	1.2 bars <input checked="" type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	20 (secondes)	

Redém. distant validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sélection de charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

*Si vous avez répondu « OUI » veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Détails des équipements en aval	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	
Dimension du réservoir (litres) : 500 l	

Signatures	Majuscules d'imprimerie	Signature
Technicien de mise en service	LECAT THIERY	
Client / Utilisateur final	AUTO PIECE 96	
Date (jj/mm/aaaa) :		