

Émetteur:

**SFACS Industrie**

3085 Route de Montfalcon  
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01  
Email: info@sfacs-industrie.fr  
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

**SMS**

Michel GERIN  
ZI - Les Chimours  
26210 ST SORLIN EN VALLOIRE

Mise en conformité de points soulevés par DEKRA(seul les numeros indiqués sont traités)

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 N°1 PG 7: remise en etat eclairage de securite</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
<b>N°1 PG 7: remise en etat eclairage de securite</b>			<b>63,84</b>
<b>2 N°11-PG8: mise en place d'une protection en polycarbonate</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
<b>N°11-PG8: mise en place d'une protection en polycarbonate</b>			<b>63,84</b>
<b>3 N°14-PG8:localisation terre</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
<b>N°14-PG8:localisation terre</b>			<b>63,84</b>
<b>4 N°15-PG8: remplacement des fusibles Am par Gg</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	0.5	31,92
<b>N°15-PG8: remplacement des fusibles Am par Gg</b>			<b>31,92</b>
<b>5 N°19-PG8:modification raccordement PE</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	0.75	47,88
<b>N°19-PG8:modification raccordement PE</b>			<b>47,88</b>
<b>6 N°20-PG8: remplacement du disjoncteur</b>			
scha9n21366 - Disjoncteur 1P+N-16amp Courbe C 10Ka	40,91	1	40,91
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
EDR__SCHA9N21480 - vigi tg40 1p+n 25a 30ac	127,24	1	127,24
<b>N°20-PG8: remplacement du disjoncteur</b>			<b>231,99</b>
<b>7 N°21-PG8 :reglage de la surintensité</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
<b>N°21-PG8 :reglage de la surintensité</b>			<b>63,84</b>
<b>8 N°22-PG8: suppression temporisation amont</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
<b>N°22-PG8: suppression temporisation amont</b>			<b>63,84</b>
<b>9 remplacement du disj 32 amp par disj 20amp</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	1	63,84
SCHa9n21471 - Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 25A 300mA instantané type AC			

230-415V	151,00	1	151,00
SCHA9N21407 - DT40N disjoncteur 3P+N 20 A courbe C 10kA	86,32	1	86,32
<b>remplacement du disj 32 amp par disj 20amp</b>			<b>301,16</b>
<b>10 N°24-PG9 27-PG9 N°28-PG9</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	2	127,68
<b>sous total</b>			<b>127,68</b>
<b>11 de 29-PG9 à 37-PG10</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°29-PG9_N°30-PG9_N°31-PG9_N°32-PG9_N°33-PG9_N°34-PG9_N°35-PG9_N°36-PG10_N°37-PG10	63,84	2	127,68
EDR_SCHA9N21480 - vigi tg40 1p+n 25a 30ac	127,24	1	127,24
SCHOVA58910 - BLOC EVAC BAES FLUO IP42 02	98,00	3	294,00
EDR_SCHA9N21025 - DT40 1P+N 16A COURBE C	19,00	3	57,00
EDR_SCH15855 - Télécommande pour BAES - Standard - Jusqu'à 50 blocs	154,50	2	309,00
<b>de 29-PG9 à 37-PG10</b>			<b>914,92</b>
<b>12 N°39-PG10 / N°40PG10</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°39-PG10 / N°40PG10	63,84	1.5	95,76
SCHA9N21407 - DT40N disjoncteur 3P+N 20 A courbe C 10kA	86,32	1	86,32
SCHA9N21470 - Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 25A 30mA instantané type AC 230-415V	186,00	1	186,00
<b>N°39-PG10 / N°40PG10</b>			<b>368,08</b>
<b>13 N°42-PG10 / N°43-PG10</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°42-PG10 / N°43-PG10	63,84	6	383,04
EDR_SCH_19042 - VIGI NG125 4P 125A 300MA A	768,00	1	768,00
SCH18661 - Disjoncteur NG125N 4P 4D 125A C 25 kA	432,25	1	432,25
bie_st4 - coffret acier 500 x 400 x 200	156,00	1	156,00
EDR_SCH_83997 - PRESSE ETOUPE PG36	7,73	4	30,92
EDR_EDR_5 - fournitures diverses	85,00	1	85,00
<b>N°42-PG10 / N°43-PG10</b>			<b>1 855,21</b>
<b>14 N°45-PG10 / N°47-PG11 / N°48-PG11</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°45-PG10 / N°47-PG11 / N°48-PG11	63,84	2	127,68
SCHOVA58910 - BLOC EVAC BAES FLUO IP42 02	98,00	1	98,00
EDR_SCH15855 - Télécommande pour BAES - Standard - Jusqu'à 50 blocs	154,50	1	154,50
EDR_FILCUIVRERECUIT2 - CUIVRE NU RECUIT 25 C50M	6,18	15	92,70
<b>N°45-PG10 / N°47-PG11 / N°48-PG11</b>			<b>472,88</b>
<b>15 N°49-PG11 / N°50-PG11 / N°51-PG11</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°49-PG11 / N°50-PG11 / N°51-PG11	63,84	6	383,04
EDR_SCH15855 - Télécommande pour BAES - Standard - Jusqu'à 50 blocs	154,50	1	154,50

SCHOVA58910 - BLOC EVAC BAES FLUO IP42 02	98,00	1	98,00
<b>N°49-PG11 / N°50-PG11 / N°51-PG11</b>			<b>635,54</b>
<b>16 N°51-PG11 / N°54-PG11 / N°55-PG11 / N°56-PG11 / N°57-PG11 / N°58-PG11</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement N°51-PG11 / N°54-PG11 / N°55-PG11 / N°56-PG11 / N°57-PG11 / N°58-PG11	63,84	2	127,68
EDR_ SCHA9N21025 - DT40 1P+N 16A COURBE C	28,00	1	28,00
<b>N°51-PG11 / N°54-PG11 / N°55-PG11 / N°56-PG11 / N°57-PG11 / N°58-PG11</b>			<b>155,68</b>
<b>17 N°62-PG12 N°63-PG12 N°64-PG12 N°66-PG12</b>			
EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement	63,84	2	127,68
SCH_A9N21452 - ProDis Vigi DT40 - bloc différentiel 1P+N 40A	123,50	1	123,50
SCH_A9N21370 - DT40N 1P+N 40A COURBE C	61,00	1	61,00
EDR_SCH15855 - Télécommande pour BAES - Standard - Jusqu'à 50 blocs	154,50	1	154,50
EDR_ SCHA9N21025 - DT40 1P+N 16A COURBE C	28,00	1	28,00
<b>N°62-PG12 N°63-PG12 N°64-PG12 N°66-PG12</b>			<b>494,68</b>
<b>18 ensemble frais de deplacement</b>			
EDR_3 - nombre de kilometres	0,95	150	142,50
EDR__EDR_4 - repas	20,00	3	60,00
<b>Ensemble frais deplacement</b>			<b>202,50</b>

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT 6 159,32

Total TVA 20% 1 231,89

**Total TTC 7 391,21**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"